



## スマートメータ搭載対応範囲

- ① テナント用電灯分電盤・HタイプおよびSタイプは中部電力管内ではWHM30Aまでですが、スマートメータでの代替機種は60Aタイプとなります。スマートメータ(60A)の搭載は問題ありません。
  - ② スマートメータ三相3線式120A圧着端子型は占有スペースが大きいため対応可能な条件が限られます。
    - ・「テナント用電灯分電盤」および「引込計器盤(ME-1、OME-1のみ)」と、関連する組替対応品、SFDユニット盤のみ一系統の対応が可能。
    - ・二系統の場合は特注盤対応にてスマートメータ間および検針窓210ピッチでのみ対応可能。
- 以上を下記早見表にまとめます。

製品別 中部電力管内対応早見表						
スマートメータ 定格電流 端子構造	TPEN (TPNL) TESA (TNSA) TENA (TNLA)	TPEN (TPNL)-H, -S TESA (TNSA)-H, -S TENA (TNLA)-H, -S	ENAPA-T NLAPA-T	ME-1, OME-1 PVA-WHSP 一系統の SFD、ユニット	ME, OME 二系統以上の SFD、ユニット	特注盤
30A 押しねじ	○	○	○	○	○	○
60A 押しねじ	○	○	○	○	○	○
120A 押しねじ	○	×	○	○	○	○
120A 圧着端子	注1	×	×	○	×	注2

注1：一系統のみ対応可能、二系統以上は不可。

注2：スマートメータ間および検針窓210ピッチでのみ対応可能。

## 実施時期

中部電力の設置開始は2015年7月1日より