

- 推奨品は一般社団法人 日本電気協会が品質・技術などを総合審査したものです。
- 日東工業キュービクルは、設備容量500kVAまでの6機種を取得しています。
- 太陽光発電設備への接続が取得形式機種で可能です。

ご注意

ステンレス製箱体での製作はできません。



ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

納期区分	形 式	屋内外区分	最大設備容量	申請箱体※1	備 考	推 奨 番 号
(受)	PF・S形	屋外用	150kVA	1610 ※2		680号
				1616		
			200kVA	1616		679号
			300kVA	2416		678号
(受)	CB形	屋外用	150kVA	2416		685号
			300kVA	2416		684号
			500kVA	3219		683号

※1. 申請箱体より小さくすることはできません。

※2. 進相コンデンサおよび直列リアクトルは低圧回路に設置となります。

認定品キュービクル・ニパック (キュービクル式非常電源専用受電設備)

- 消防庁告示7号および8号に適合したキュービクル式非常電源専用受電設備で、設備容量2000kVAまでの14機種を取得しています。
- 太陽光発電設備への接続が取得形式機種で可能です。

ご注意

ステンレス製箱体での製作はできません。



ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

(共用キュービクル)

納期区分	形 式	屋内外区分	最大設備容量	申請箱体※3	備 考	認 定 番 号
(受)	PF・S形	屋外用	150kVA	1616		653号
			200kVA	1616		652号
			300kVA	2416		651号
		屋内用	150kVA	1616		1003号
			200kVA	1616		1002号
			300kVA	2416		1001号
(受)	CB形	屋外用	150kVA	2416		666号
			300kVA	2416		665号
			500kVA	3219		664号
			750kVA	3419	天井または側面換気扇 2台以上	764号
			1,000kVA	4319	〃	763号
			1,200kVA	4919	〃	1043号
			1,500kVA	5619	天井または側面換気扇 3台以上	1042号
			2,000kVA	7219	天井または側面換気扇 4台以上	1041号

※3. 申請箱体より小さくすることはできません。

■認定品キュービクルの必要性については、所轄の消防署へご確認ください。

推奨品キュービクル太陽光発電設備接続に関するご注意

- 形式推奨番号の変更はありません。
- 太陽光発電設備以外の規約で定められた低圧自家発電設備(コージェネレーション用発電機、商用電源停止時に起動する予備発電設備など)を接続する場合は個別推奨品での対応となります。
- 図面依頼時、太陽光発電設備を接続するブレーカには必ず負荷名称(太陽光発電設備など)をご指示願います。なお、依頼時に指示がなく、出荷後に発覚した場合は、推奨品としての効力を失う場合がありますのでご注意ください。
- 特殊な回路構成などを有する場合は、必ずしも形式推奨品で対応できない場合がありますため、別途お問い合わせください。

認定品キュービクル太陽光発電設備接続に関するご注意

- 形式認定番号の変更はありません。
- 太陽光発電設備以外の規約で定められた低圧自家発電設備(コージェネレーション用発電機、商用電源停止時に起動する予備発電設備など)を接続する場合は個別認定品での対応となります。
- 図面依頼時、太陽光発電設備を接続するブレーカには必ず負荷名称(太陽光発電設備など)をご指示願います。なお、依頼時に指示がなく、出荷後に発覚した場合は、認定品としての効力を失う場合がありますのでご注意ください。
- 認定規約により、非常電源を有する系統に太陽光発電設備は接続できません。(個別認定でも対応不可となります。)
- 特殊な回路構成などを有する場合は、必ずしも形式認定品で対応できない場合がありますため、別途お問い合わせください。